



โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งรวง


ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 ม. ยาว 200 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย
รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งรวง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวง

สำรวจ	ผู้ช่วยช่างโยธา
(นายสมศรี รัตนะ)	
วิศวกรโยธา	
ลักษณะ	ผู้ช่วยช่างโยธาแบบ
(นายสันติสุข ทองสุพรรณ)	
ตรวจ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
(นายโกวิท ศรีแก้ว)	
ตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสมเดช รักบุรุษ)	
กำกับ	แม่ข่ายช่างโยธา
(นางสาววันดี ใต้สาร)	
อนุมัติ	นายก อบต. ทุ่งรวง
(นายสันติ พันธชาติ)	
แบบ	



แผนที่จังหวัด

[illegible]

รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4 ม.
2. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 100 ม. นอกจากมีระยะเหลือไม่ถึง 100 ม. ให้เหลือระยะและตั้งอยู่ระหว่าง 50-100 ม.
3. วัสดุขยอต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดพร้อน(CONCRETE JOINT SEALER HOT -POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก.479
4. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต(NON - EXTENDING JOINT FILLER) ใช้กระลาขยอหรือโพนูปขยอขยอตาม มอก.1041
5. ส่วนระบบงานกรีต(SLUMP) ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงอัด(COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีตตัวอย่าง ขนาด 15x15x15 ซม. มี 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. (หรือเทียบเท่า)
6. เหล็กเสริมให้เหล็กตามมาตรฐาน มอก.23 และ มอก.24
7. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก. 737) ขนาด 4.0 มม. ขนาดตะแคง 20x20 ซม.
8. วัสดุก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างทางหลวงชนบท
9. มีคี่ต่าง ๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
10. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่
11. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยฉาบโปนปรองจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยรอบที่เคลือบจะต้องลึก
12. เลือกใช้รูปแบบที่ไม่มีรอยต่อตามยาว (NO LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่ไม่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรือ การจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ
13. ตำแหน่งก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ในหมู่บ้าน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและตามความเป็นจริง
14. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องจักรคอนกรีต (Concrete) เพื่อจะตรวจสอบความเหมาะสมหรือคณะกรรมการการตรวจจ้างกำกับดูแล ไม่เกิน 500 ตร.ม. ต่อ 1 แท่ง

สำเนาถูกต้อง

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

ผู้รับจ้าง



ตำแหน่ง

(นายมนตรี รัตนะ)

ตำแหน่ง

(นายโกสินทร์ วัชรินทร์)

ตำแหน่ง

(นายสันติสุข พงษ์สุวรรณ)

ตำแหน่ง

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

ตำแหน่ง

(นายสมเดช ภัทน์วงษ์)

ตำแหน่ง

ปลัด อบต. ห้วยไร่

(นายสุวิทย์ ใต้สาร)

อนุมัติ

นายก อบต. ห้วยไร่

(นายนิรันดร์ พันธ์วงษ์)

วันที่รับจ้าง

